



Hrjdzcys

W24048

工程竣工验收单

# 河南机电职业学院工程竣工验收单

工程名称	河南机电职业学院区块链+产业商科综合实训中心建设（二期）项目包三		
项目编号	豫财磋商采购-2024-505	项目地点	河南机电职业学院
建设单位	河南机电职业学院	开工日期	2024年8月26日
监理单位	河南润德工程管理有限公司	施工单位	河南国秋建筑工程有限公司
该项目有无工程变更签证	有	竣工验收日期	2024年11月26日
主要建设内容	工程量清单、图纸及竞争性磋商文件所含全部内容		
竣工验收意见(各单位必须填写工程最终结论的定性意见, 如合格或不合格)			
建设单位意见: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           项目负责人(签字盖章):  刘剑            2024年11月26日         </div>			
监理单位意见: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           签字(公章):  张硕            2024年11月26日         </div>		施工单位意见: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           项目负责人(签字盖章):  贺发福            2024年11月26日         </div>	
参与验收成员			
施工单位(签字): 贺发福 李云龙			
监理单位(签字): 张硕 郭勋			
建设单位(签字): 刘剑 杨朋华			



# 工程量签证单

工程名称：河南机电职业学院区块链+产业商科综合实训中心建设（二期）项目包三

编号	豫财磋商采购-2024-505	建设单位	河南机电职业学院
施工单位	河南国秋建筑工程有限公司	监理单位	河南润德工程管理有限公司

事由：

根据建设单位施工现场情况，我方施工工程内容如下：

- 一、原要求地面安装 60 个 5 孔插座，现变更为 30 个 20 孔排插，工程造价为 3600 元。
- 二、因微机房现有电力配置，不能满足微机室正常运行，需增加电缆及 2 个配电箱，增加 YJV-4×16 电缆线 75 米；配电箱 1：250A 空气开关 1 个，4 匹漏电开关 100A，2 个；配电箱 2：4 匹漏电开关 100A，1 个，2 匹漏电开关 63A，4 个，漏电开关 4 匹 63A，2 个，单匹开关 40A，2 个；工程造价增加 18000 元。



建设单位意见：

  
 建设单位代表（签章）：  
  
 2024 年 11 月 13 日

监理单位意见：

  
 监理单位代表（签章）：  
  
 2024 年 11 月 13 日

施工单位意见：

  
 施工单位代表（签章）：  
  
 2024 年 11 月 13 日